

AIEHJ Association Intercommunale des
Eaux du Haut-Jorat
Chemin du Châtelard 1
1058 Villars-Tiercelin

Epalinges, le 05.11.2019

RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 19-VD-46230

V 1



INTRODUCTION

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / AIEHJ Association Intercommunale des Eaux du Haut-Jorat
Prélèvement du : 29.10.2019
Date arrivée : 30.10.2019
Effectué par : Monsieur Wilson CARDOSO
Remarque : Prélèvements en vue d'une mise en service de conduites.

ÉCHANTILLON(S)

19-125300 Eau potable dans le réseau de distribution Conforme
4383 - Sottens, 02 - Déchetterie de Sottens, 1062 Sottens

RÉSULTATS D'ANALYSES

N° d'échantillon : 19-125300

Prélèvement du : 29.10.2019
Secteur : 4383 - Sottens
Lieu de prélèvement : 02 - Déchetterie de Sottens, 1062 Sottens
Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution

Analyses microbiologiques (VD-MIBIOL)

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
721-MON-002	Germes aérobies mésophiles	6 UFC/ml	max. 300 UFC/ml	
721-MON-007	Escherichia coli	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	
721-MON-013	Enterococcus spp.	0 UFC/100 ml	max. 0 UFC/100 ml	

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale

APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.

CONCLUSION DU DOSSIER

Ces résultats favorables ont été communiqués en date du 5.11.2019 à M. Cardoso,

La conduite correspondante peut être mise en service

ÉMOLUMENTS

Les émoluments comprennent les frais d'analyses et les frais administratifs. Une facture vous parviendra prochainement par courrier séparé.

Émoluments : 109.00 CHF (Montant HT)

REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que le ou les échantillon(s) soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

PO. 
LE CHIMISTE CANTONAL